

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3812

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.					ДАТА:		ВРЕМЯ:				
Ковалев А.А.					24.06.21		20.30				
№ ТП		3812		Тихвинская, 1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»		
Т-1	1250	№ руб № руб порядок		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)		% норм	%п/ав	230	230	230	400
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А				45,3	40	44	Ток в «0», (А)
Нагрузка. Т-1, А		№ пан № руб № руб порядок		объект		улица	дом				
				1	1						
				2	2						
				3	3						
				4	4						
Т-2	1250	№ руб № руб порядок		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)		% норм	%п/ав	230	230	230	400
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А				53,4	56	62	Ток в «0», (А)
Нагрузка. Т-2, А		№ пан № руб № руб порядок									

