













## Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП-3454

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.					ДАТА:		ВРЕМЯ:				
Ковалев А.А.					08.07.20		18,00				
№ ТП		3454		Геодезическая, 7б		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»		
Т-1	400	№ руб порядок		«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410	
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			15,4	14,6	16,2	Ток в «0», (А)	
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок	объект	улица	дом					
				1	1						
				2	2						
				3	3						
				4	4						
Т-2	400	№ руб порядок		«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410	
				«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			16,2	19,6	24,5	Ток в «0», (А)	
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядок								







