# Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

| ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О. | | | | | | | ДАТА: | | ВРЕМЯ: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковалев А.А. | | | | | | | 19.02.20 | | 19.45 | |
| № ТП | | | | 3199 | Тихвинская, 1 | | Фаза «А» | Фаза «В» | Фаза «С» | Фаза «А-С» |
| Т-1 | 1000 | | № руб порядк | «U»-напряжение на тр-ре №1, (В) | % норм | %п/ав | 230 | 230 | 230 | 400 |
| Нагрузка, Т-1, А | № пан | № руб | | «I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А | | | 0 | 0 | 0 | Ток в «0», (А) |
| | | | | объект | улица | дом | | | | |
| | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | 4 | 4 | | | | | | | |
| Т-2 | 1000 | | № руб порядк | «U»-напряжение на тр-ре №2, (В) | % норм | %п/ав | 230 | 230 | 230 | 400 |
| Нагрузка, Т-2, А | № пан | № руб | | «I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А | | | 201,5 | 119,1 | 153,5 | Ток в «0», (А) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |